

Sopralluoghi su danni e agibilità sismica degli edifici in Abruzzo

23 Aprile 2009

22-04-2009

Sopralluoghi su danni e agibilità sismica degli edifici in Abruzzo – aggiornamento al 21 aprile

Proseguono le rilevazioni dei tecnici del [Sistema nazionale di Protezione civile](#) sui danni e l'agibilità sismica degli edifici dell'Aquila e dei paesi limitrofi danneggiati dal terremoto.

Pubblichiamo gli aggiornamenti dei sopralluoghi al 21 aprile 2009.

CODICE ESITO	DESCRIZIONE
A	Edificio AGIBILE
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o in parte), ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
E	Edificio INAGIBILE
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno

Riepilogo sopralluoghi effettuati al 21 aprile 2009

Numero di sopralluoghi effettuati ed informatizzati = 10.457 (compresi edifici fatiscenti e baracche)

Distribuzione percentuale degli esiti di agibilità

A	B	C	D	E	F
55,8%	16,6%	3,2%	2%	19,7%	2,6%

Numero edifici rilevati classificati per tipologie d'uso

PRIVATI	PUBBLICI	OSPEDALI	CASERME	SCUOLE	ATTIVITA' PRODUTTIVE
8930	401	34	100	369	558

Distribuzione percentuale degli esiti di agibilità per tipologia d'uso

	PRIVATI	PUBBLICI	OSPEDALI	CASERME	SCUOLE	ATTIVITA' PRODUTTIVE
A	55,8%	57,4%	50%	72%	51,8%	55,2%
B	15,7%	19%	17,6%	25%	27,1%	20,4%
C	3,1%	4%	17,6%	2%	2,4%	4,3%
D	2%	4%	2,9%		3,8%	1,1%
E	20,6%	15%	11,8%	1%	13%	16,1%

Fonte: Vigili del Fuoco